

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

«04» февраля 2020

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «04» февраля 2020 г. № 160

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино"
м.р. Шенталинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с.
Салейкино, ул. Советская, 55/1

2.2 Фактический адрес: 446923, Самарская обл, Шенталинский р-он, с.
Салейкино, ул. Советская, 55/1

3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное унитарное предприятие сельского
поселения Салейкино муниципального района
Шенталинский Самарской области

3.1. Юридический адрес: 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с.
Салейкино, ул. Советская, 55/1

3.2 Фактический адрес: 446923, Самарская обл, Шенталинский р-он, с.
Салейкино, ул. Советская, 55/1

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №54 от 24.01.2020 г.

Протокол лабораторных испытаний № 228 от 04.02.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 227 от 04.02.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Экспертное заключение № 160 от 04.02.2020

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания- вода питьевая из распределительной сети холодная (водопровод с. Салейкино) протокол 227, вода питьевая из распределительной сети холодная (водопровод д. Старое Афонькино) №228 от 04.02.2020 г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, Клявлинский р-н, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А. Пробы отобраны на объекте: водопровод МУП "ЖКХ Салейкино"

Протокол 228 от 04.02.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 59/72			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

Протокол 227 от 04.02.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 58/71			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

вода питьевая из распределительной сети холодная

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 2 апреля 2018 года).

Врач по общей гигиене

Хузяганиев Р.Р.

Экспертное заключение № 160 от 04.02.2020

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н. Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А


«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»
Ф. М. Рафиков
«04» февраля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 227 от 04.02.2020г.

Код образца (пробы): 4067.2.29.01.20.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3. Изготовитель*:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3.2. Фактический адрес*:

446923, Самарская обл, шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3.3 Дата и время изготовления *

29.01.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №54 от 24.01.2020 г. Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 62 от 24.01.2020 г. с водопровода с. Салейкино Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 29.01.2020

5. Дата и время* отбора:

29.01.2020 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отбравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 227 от 04.02.2020

Стр.1 из 2

Мазыгин В.Н.

6. Дата начала испытаний: 29.01.2020 г.

Дата окончания испытаний: 03.02.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 58/71 от 03.02.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 58/71			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 227 от 04.02.2020

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»
Ф. М. Рафиков
«04» февраля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 228 от 04.02.2020г.

Код образца (пробы): 4068.2.29.01.20.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района
Шенталинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3. Изготовитель*:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района
Шенталинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3.2. Фактический адрес*:

446923, Самарская обл, шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3.3 Дата и время изготовления *

29.01.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №54 от 24.01.2020 г. Проба вода питьевая из распределительной сети холодная
отобрана по договору 62 от 24.01.2020 г. с водопровода д. Старое Афонькино Акт отбора образцов
(проб) пищевых продуктов (воды) от 29.01.2020

5. Дата и время* отбора:

29.01.2020 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 228 от 04.02.2020

Мазыгин В.Н.

6. Дата начала испытаний: 29.01.2020 г.

Дата окончания испытаний: 03.02.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 59/72 от 03.02.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 59/72			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 228 от 04.02.2020

Стр.2 из 2