

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков  
«31» марта 2020

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «31» марта 2020 г. № 645

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино"  
м.р. Шенталинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с.  
Салейкино, ул. Советская, 55/1

2.2 Фактический адрес: 446923, Самарская обл, шенталинский р-он, с.  
Салейкино, ул. Советская, 55/1

3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное унитарное предприятие сельского  
поселения Салейкино муниципального района  
Шенталинский Самарской области

3.1. Юридический адрес: 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с.  
Салейкино, ул. Советская, 55/1

3.2 Фактический адрес: 446923, Самарская обл, шенталинский р-он, с.  
Салейкино, ул. Советская, 55/1

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №54 от 24.01.2020 г.

Протокол лабораторных испытаний № 893 от 31.03.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 894 от 31.03.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)



## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания- вода питьевая из распределительной сети холодная (водонапорная башня д. Ст. Афонькино) протокол 893, вода питьевая из распределительной сети холодная (водопровод д. Старое Афонькино) №894 от 31.03.2020 г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, Клявлинский р-н, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А. Пробы отобраны на объекте: водопровод МУП "ЖКХ Салейкино"

### Протокол 893 от 31.03.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 188/333			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

### Протокол 894 от 31.03.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 189/334			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

вода питьевая из распределительной сети холодная

### Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 2 апреля 2018 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 894 от 31.03.2020г.**

**Код образца (пробы):** 21887.2.26.03.20.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

**3. Изготовитель\*:**

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области

**3.1 Юридический адрес\*:**

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

**3.2. Фактический адрес\*:**

446923, Самарская обл, Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

**3.3 Дата и время изготовления \***

26.03.2020

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №54 от 24.01.2020 г. Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана с водопровода в д. Ст. Афонькино Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.03.2020

**5. Дата и время\* отбора:**

26.03.2020 час 10 мин 00

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 894 от 31.03.2020



Мазыгин В.Н.

6. Дата начала испытаний: 26.03.2020 г.

Дата окончания испытаний: 30.03.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 189/334 от 30.03.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 189/334			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 894 от 31.03.2020

Стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

«Утверждаю»  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков  
«31» марта 2020 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 893 от 31.03.2020г.

**Код образца (пробы):** 21886.2.26.03.20.B

### 1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

### 2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области

#### 2.1 Юридический адрес:

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

### 3. Изготовитель\*:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области

#### 3.1 Юридический адрес\*:

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

#### 3.2. Фактический адрес\*:

446923, Самарская обл, шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

#### 3.3 Дата и время изготовления \*

26.03.2020

### 4. Дополнительные сведения\*:

Заявление №54 от 24.01.2020 г Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана с водонапорной башни в д. Ст. Афонькино Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.03.2020

### 5. Дата и время\* отбора:

26.03.2020 час 10 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 893 от 31.03.2020

Стр.1 из 2



Мазыгин В.Н.

6. Дата начала испытаний: 26.03.2020 г.

Дата окончания испытаний: 30.03.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 188/333 от 30.03.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 188/333			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)  
Протокол № 893 от 31.03.2020