

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82. ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков  
«31» марта 2020

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «31» марта 2020 г. № 644

### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников)

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Салейкино м. р.  
Шенталинский Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,  
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

**2.2 Фактический адрес:** 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,  
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

**3. Изготовитель (разработчик):** АСП Салейкино

**3.1. Юридический адрес:** 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,  
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

**3.2 Фактический адрес:** 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,  
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №52 от 22.01.2020 г.



Протокол лабораторных испытаний № 895 от 31.03.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования №895 от 31.03.2020 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, Клявлинский р-н, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А. Пробы отобраны на объекте: АСП Салейкино (колодец д. Старое Афонькино).

**Протокол 895 от 31.03.2020**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 187/332			
ОМЧ	0 КОЕ/мл.	не более 100 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие в 100мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл


**Заключение  
по результатам испытаний**

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования. (колодцы, каптажи родников)

**Соответствует**

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1075-02. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

«Утверждаю»  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»  
  
Ф. М. Рафиков

«31» марта 2020 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 895 от 31.03.2020г.

**Код образца (пробы):** 21885.2.26.03.20.B

### 1. Наименование образца (пробы):

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников)

### 2. Заказчик:

АСП Салейкино

#### 2.1 Юридический адрес:

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

### 3. Изготовитель\*:

АСП Салейкино

#### 3.1 Юридический адрес\*:

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

#### 3.2. Фактический адрес\*:

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

#### 3.3 Дата и время изготовления \*

26.03.2020

### 4. Дополнительные сведения\*:

Заявление №52 от 22.01.2020 г. Проба вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников) отобрана с колодца в д. Ст.Афонькино Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.03.2020

### 5. Дата и время\* отбора:

26.03.2020 час 10 мин 0

### Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Федотов А.В.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 895 от 31.03.2020

Стр.1 из 2



6. Дата начала испытаний: 26.03.2020 г.

Дата окончания испытаний: 30.03.2020 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 187/332 от 30.03.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 187/332			
ОМЧ	0 КОЕ/мл.	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 895 от 31.03.2020

Стр. 2 из 2