

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 06872000 ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«14» декабря 2020

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «14» декабря 2020 г. № 2397

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников)

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Салейкино м. р.  
Шенталинский Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,  
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

**2.2 Фактический адрес:** 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,  
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

**3. Изготовитель (разработчик):** АСП Салейкино

**3.1. Юридический адрес:** 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,  
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

**3.2 Фактический адрес:** 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,  
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №52 от 22.01.2020 г.

Протокол лабораторных испытаний № 4036 от 14.12.2020 ИЛЦ Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения  
сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)



## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников) №

протокола 4036 от 14.12.2020 г.; ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного

лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.

513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу

ст.Клявлино, ул. Пионерская, 56-А. Проба отобрана на микробиологические показатели по договору №57 от

22.01.2020 г. на объекте: АСП Салейкино (колодец с.Тимяшево).

### Протокол 4036 от 14.12.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 739/1191			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие в 100мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 100 КОЕ/мл	КОЕ/мл

### Заключение


#### по результатам испытаний

вода нецентрализованная система \* питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников)

### Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1075-02. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

14 декабря 2020 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4036 от 14.12.2020г.**

**Код образца (пробы):** 84429.2.09.12.20.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников)

**2. Заказчик:**

АСП Салейкино

**2.1 Юридический адрес:**

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

**3. Изготовитель\*:**

АСП Салейкино

**3.1 Юридический адрес\*:**

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

**3.2. Фактический адрес\*:**

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

**3.3 Дата и время изготовления \***

09.12.2020

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.12.2020 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.12.2020 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №52 от 22.01.2020г. Проба вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи родников) отобрана по договору 57 от 22.01.2020 г. с колодца в с. Тимяшево (ул. Нижняя) Акт отбора образцов (проб) от 09.12.2020

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Мазыгин В.Н. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 4036 от 14.12.2020



## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Даты проведения: 09.12.2020 - 14.12.2020			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Даты проведения: 09.12.2020 - 14.12.2020			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без  
письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 4036 от 14.12.2020

Стр. 2 из 2